

华能澜沧江水电股份有限公司 2020 年一季度发电量完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）统计，截至 2020 年 3 月 31 日，公司装机容量 2,318.38 万千瓦。2020 年一季度完成发电量 140.33 亿千瓦时，同比减少 37.88%，上网电量 139.13 亿千瓦时，同比减少 37.97%。

发电量减少的主要原因：一是 2020 年初公司梯级蓄能同比大幅减少。二是 2020 年以来两库来水同比持续偏枯，其中小湾电站断面来水同比偏枯 16%，龙开口电站断面来水同比偏枯约 10%。三是受疫情持续影响，统调需求总体同比大幅减少，其中西电东送电量同比大幅减少，云南省内用电需求增长也低于预期。

公司所属各电站 2020 年一季度发电量具体如下：

序号	发电类型/ 电站名称	发电量（亿千瓦时）			上网电量（亿千瓦时）		
		2020 年 一季度	2019 年 一季度	同比	2020 年 一季度	2019 年 一季度	同比
水电							
1	乌弄龙	3.87	4.27	-9.37%	3.84	4.26	-9.86%
2	里底	1.66	1.82	-8.79%	1.63	1.79	-8.94%
3	黄登	8.06	8.16	-1.23%	7.98	8.10	-1.48%
4	大华桥	3.96	3.93	0.76%	3.92	3.89	0.77%
5	苗尾	5.66	5.92	-4.39%	5.62	5.86	-4.10%
6	功果桥	3.01	3.05	-1.31%	2.97	3.02	-1.66%
7	小湾	28.71	56.91	-49.55%	28.50	56.56	-49.61%
8	漫湾	12.31	22.15	-44.42%	12.20	21.98	-44.49%
9	糯扎渡	39.41	75.84	-48.04%	39.14	75.40	-48.09%
10	景洪	13.76	22.54	-38.95%	13.65	22.36	-38.95%
11	龙开口	8.55	8.80	-2.84%	8.47	8.72	-2.87%
12	瑞丽江一级	7.67	7.98	-3.88%	7.61	7.91	-3.79%
13	桑河二级	1.26	1.71	-26.32%	1.21	1.66	-27.11%

14	徐村	0.27	0.36	-25.00%	0.27	0.35	-22.86%
15	南果河	0.05	0.20	-75.00%	0.05	0.20	-75.00%
16	丰甸河	0.06	0.06	0.00%	0.06	0.06	0.00%
17	老王庄	0.04	0.03	33.33%	0.04	0.03	33.33%
18	牛栏沟	0.17	0.16	6.25%	0.17	0.16	6.25%
风电							
19	祥云风电	1.46	1.61	-9.32%	1.43	1.58	-9.49%
光伏							
20	石林光伏	0.38	0.42	-9.52%	0.36	0.40	-10.00%
合计		140.33	225.91	-37.88%	139.13	224.31	-37.97%

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2020年4月8日