

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2021-030

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于子公司收到《湖南省水利厅关于郴州市东江 引水二期工程取水许可证申请的批复》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、基本情况介绍

近日，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”）下属全资子公司郴州市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”或“公司”）收到《湖南省水利厅关于郴州市东江引水二期工程取水许可证申请的批复》（湘水函[2021]268 号）。上述批复主要内容如下：

1、根据审定的《湖南省郴州市东江引水二期工程水资源论证报告书》(报批稿)及其复核意见(见附件)，基本同意郴州市东江引水二期工程取水规模为 28 万立方米/天，年取水量为 8887 万立方米，取水用途为城乡公共供水，设计供水保证率为 95%，取水口位于东江水库坝址上游 800 米右岸的资兴市东江街道梧洞村(与一期工程相同)。

2、基本同意郴州市东江引水二期工程厂区生产废水全部回用，不外排。根据《湖南省郴州市东江引水二期工程水资源论证报告书》(报批稿)，本工程厂区生活污水经处理后排入大阪溪。你公司应按照生态环境行政主管部门有关要求办理厂区生活污水排放许可手续，并确保厂区生活污水排放不对相关区域水资源、水

环境、水生态和第三方等造成影响。

3、你公司在工程施工期和运行期应严格落实水资源论证报告书提出的各项水资源保护措施，加大取水口的水资源保护力度，加强取水水源水质监测，优化制水工艺，加强供水水质检测，制定水污染应急处置预案和应急供水预案，确保工程供水安全。

4、你公司应切实加强节约用水工作，制订节水措施方案，采用节水技术工艺和设备，节水设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；应加强取水管道和供水管网维护，尽量降低管网漏损率，提高用水效率。

5、本工程取水对东江水力发电厂等第三方取水户有一定影响，你公司应签订并落实相关补偿协议，避免产生纠纷。本工程建成投入运行后，郴州市中心城区、桂阳县和沿途乡镇农村水厂等水厂将转为备用水厂或关停。你公司要加强同有关单位的沟通协调，避免产生纠纷。

6、你公司应安装符合国家相关技术质量标准及水行政主管部门水资源实时监控要求的取水计量设施，取水计量设施应与本工程同时设计、同时施工、同时投入使用，取水计量信息应接入我厅水资源管理系统；取水计量设施投入使用后，应定期进行检定或者校核，保证计量设施正常使用和量值准确、可靠。

7、你公司要按照《取水许可管理办法》(水利部令第34号)第二十二条要求，在本工程建成并试运行满30日后，向我厅报送取水工程验收材料，申请核发取水许可证。经我厅对取水工程或设施验收合格并发放取水许可证后，工程方可正式投入运行。

8、特殊情况下，你公司应服从我厅及当地有关部门依法作出的取水限制决定。

9、本工程的性质、规模、地点或取水标的发生重大变化，

或者自本批文批准之日起满三年建设项目未获得有关门批准，本批文自行失效，应重新进行水源论证，重新申请取水。

## 二、本事项的影响

东江引水工程项目是满足郴-资-桂城镇群未来城乡发展用水需求快速增长的需要，提高郴-资-桂城镇群供水的安全性及可靠性的需要。郴电国际以投资新建东江引水工程项目为契机，进一步整合郴-资-桂城镇群水务资源。

东江引水工程实施完成后，郴电国际将掌控东江湖取水口核心资产，抢占了开发东江湖优质水资源的先机，把握了开发东江湖优质“水矿”资源主动权，提升在湖南省水务行业中的优势地位，有利于实现供水业务做大做强发展战略，增强后续发展动力，提高综合竞争力。

公司将严格按照批复的要求进行项目管理，积极推进相关工作，加快项目建设进度，争取早日投产运行。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

## 三、备查文件

《湖南省水利厅关于郴州市东江引水二期工程取水许可证申请的批复》

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2021年8月3日