

华能澜沧江水电股份有限公司

2023 年上半年发电量完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）统计，截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年上半年完成发电量 370.95 亿千瓦时，同比减少 25.44%，上网电量 368.09 亿千瓦时，同比减少 25.48%。

2023 年上半年发电量减少的主要原因：一是由于 2022 年汛期来水不足，导致 2023 年初水电梯级蓄能同比减少 61.37 亿千瓦时。二是 2023 年上半年澜沧江流域来水同比偏枯约 2.5 成，其中乌弄龙、小湾和糯扎渡断面来水同比分别偏枯 22.5%、25.4%和 28.4%。

公司所属各电站 2023 年上半年发电量具体如下：

序号	发电类型/ 电站名称	发电量（亿千瓦时）			上网电量（亿千瓦时）		
		2023 年 上半年	2022 年 上半年	同比	2023 年 上半年	2022 年 上半年	同比
水电							
1	乌弄龙	14.73	17.40	-15.33%	14.62	17.24	-15.40%
2	里底	6.25	7.48	-16.44%	6.16	7.38	-16.53%
3	黄登	28.12	36.27	-22.49%	27.92	36.01	-22.48%
4	大华桥	15.16	18.25	-16.95%	15.08	18.16	-17.00%
5	苗尾	22.80	27.93	-18.37%	22.67	27.79	-18.42%
6	功果桥	12.62	16.05	-21.41%	12.50	15.91	-21.46%
7	小湾	72.51	106.02	-31.61%	72.05	105.36	-31.62%
8	漫湾	31.54	43.20	-26.99%	31.25	42.85	-27.06%
9	糯扎渡	86.92	124.29	-30.06%	86.37	123.56	-30.10%
10	景洪	28.45	39.79	-28.50%	28.21	39.47	-28.54%
11	龙开口	23.62	31.28	-24.49%	23.42	31.04	-24.55%
12	瑞丽江一级	14.59	17.83	-18.15%	14.48	17.71	-18.19%
13	桑河二级	5.24	7.02	-25.26%	5.10	6.82	-25.22%
14	徐村	0.57	0.77	-25.71%	0.55	0.75	-25.95%

15	南果河	0.12	0.23	-49.51%	0.12	0.23	-50.02%
16	丰甸河	0.11	0.16	-32.59%	0.10	0.15	-33.12%
17	老王庄河	0.11	0.14	-24.05%	0.10	0.14	-24.18%
18	牛栏沟	0.25	0.44	-42.49%	0.25	0.43	-42.76%
风电							
19	祥云风电	2.57	2.32	10.78%	2.52	2.28	10.53%
光伏							
20	石林光伏	0.71	0.64	10.94%	0.68	0.62	9.68%
21	新投产 光伏项目	3.98			3.94		
合计		370.95	497.51	-25.44%	368.09	493.92	-25.48%

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2023年7月5日