

吉林化纤股份有限公司 关于公司发生安全生产事故的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、基本情况

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）2月27日21时30分，公司生产过程中高压电缆短路停电，造成一生产车间部分排风设备停止运行。23时10分恢复供电，相关岗位工人在准备恢复生产过程中，吸入有毒气体，被迅速送往专业医院进行救治，5人经抢救无效死亡，8名伤者目前生命体征平稳，没有生命危险。

事故发生后，地方党委政府第一时间赶到现场指挥救援，成立现场事故处置组、事故调查组、环境监测组、医疗救治组、善后工作组，全力做好各项应急处置工作，并到医院组织专业力量全力救治伤者。

目前，事故现场已处理完毕，通风系统全面恢复，次生灾害因素全部排除。经生态环境部门对厂区及周边环境进行监测，未检出有害气体。事故原因调查正在进行。

二、对公司生产经营的影响

当前，公司生产经营正常。本次事故发生在公司一个生产车间的局部区域，不会对公司整体生产经营造成重大影响，不会对公司经营业绩造成较大影响。

同时，公司对其他生产经营设施开展了仔细排查，公司将认真吸取本次事故教训，加强生产安全管理，杜绝类似事故再次发生。公司将根据该事故的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司对本次安全生产事故给员工及家庭造成的伤害深表遗憾！对本次事故罹难员工表示沉重哀悼！对罹难员工家属表示深切慰问！

特此公告！

吉林化纤股份有限公司

二〇二一年二月二十八日